

令和8年度 供給計画

ガス事業法施行規則第88条の規定により、令和8年度供給計画を公表します。

【公表する内容】

(導管) 第1表 年度別の需給計画表 (ピーク時需要量等)

(導管) 第2表 普及計画

(導管) 第4表 託送供給用設備計画

(導管) 第7表・第8表 供給計画図・主要導管図

(導管)第1表 年度別の需給計画表(ピーク時需要量等)


事業者名:熱海瓦斯株式会社

		単位	令和6年度(実績)	令和7年度(実績見込)	令和8年度(初年度)	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
熱海市 熱海・伊豆山	年間需要量	m ³ /年	12,313,840	12,749,987	13,044,949	13,049,254	13,049,185		
	ピーク時需要量	m ³ /時間	2,130	1,990	1,990	1,990	1,990		
	調整力確保量	m ³ /時間	2,238	2,462	2,462	2,462	2,462		
	調整力	%	105.1%	123.7%	123.7%	123.7%	123.7%		
	年間需要量	m ³ /年							
	ピーク時需要量	m ³ /時間							
	調整力確保量	m ³ /時間							
	調整力	%							
	年間需要量	m ³ /年							
	ピーク時需要量	m ³ /時間							
	調整力確保量	m ³ /時間							
	調整力	%							
合 計	年間需要量	m ³ /年	12,313,840	12,749,987	13,044,949	13,049,254	13,049,185		
	ピーク時需要量	m ³ /時間	2,130	1,990	1,990	1,990	1,990		
	調整力確保量	m ³ /時間	2,238	2,462	2,462	2,462	2,462		
	調整力	%	105.1%	123.7%	123.7%	123.7%	123.7%		

(導管)第2表 普及計画


事業者名:熱海瓦斯株式会社

既 存 の 供 給 区 域	市区町村名		熱海市			行政区域面積			
			令和6年度 (実績)	令和7年度 (実績見込)	令和8年度 (初年度)	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
	項目\年度								
	供給区域面積	km ²	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6		
	供給区域内一般世帯数	戸	19,723	19,687	19,726	19,765	19,805		
	供給区域内ガスメーター	年度末取付総数	個	19,177	19,209	19,247	19,285	19,324	
		対前年度伸び率	%	99.9%	100.2%	100.2%	100.2%	100.2%	
	供給区域内全体普及率	%	97.2%	97.6%	97.6%	97.6%	97.6%		
	導管延長		m	210,774	210,133	209,741	209,741	209,741	
		対前年度伸び率	%		99.7%	99.8%	100.0%	100.0%	
増 加 予 定 供 給 区 域	市区町村名		熱海市			行政区域面積			
			令和6年度 (実績)	令和7年度 (実績見込)	令和8年度 (初年度)	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
	項目\年度								
	供給区域面積	km ²			0.0	0.0	0.0		
	供給区域内一般世帯数	戸			0	0	0		
	供給区域内ガスメーター	年度末取付総数	個		0	0	0		
	供給区域内全体普及率	%			0.0%	0.0%	0.0%		
	導管延長	m			0	0	0		
増 加 後 供 給 区 域	市区町村名		熱海市			行政区域面積			
			令和6年度 (実績)	令和7年度 (実績見込)	令和8年度 (初年度)	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
	項目\年度								
	供給区域面積	km ²	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6		
	供給区域内一般世帯数	戸	19,723	19,687	19,726	19,765	19,805		
	供給区域内ガスメーター	年度末取付総数	個	19,177	19,209	19,247	19,285	19,324	
	供給区域内全体普及率	%	97.2%	97.6%	97.6%	97.6%	97.6%		
	導管延長	m	210,774	210,133	209,741	209,741	209,741		



中圧A:最高使用圧力0.97Mpa

中圧B:最高使用圧力0.29Mpa



供給計画図

凡		中圧A本管 300 mm
		中圧A本管 200 mm
		中圧 本管 200 mm
		中圧 本管 150 mm
		中圧 本管 125~80 mm
例		ガスホルダー
		整圧器
		バルブステーション
		メーターステーション
		行政区域境界線
		供給区域境界線
		増加予定供給区域境界線
		開発地区予定地
		計画輸送導管
		中圧計画導管
	低圧計画導管	
	本社	
	LPガス事業所	

熱海瓦斯株式会社

中圧A: 最高使用圧力0.97Mpa

中圧B: 最高使用圧力0.29Mpa